

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» декабря 2023 г., 24230061000208712587

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» декабря 2023 г., № 2312/032-24/57/ПВПР

(дата составления предписания)

край Красноярский, г Лесосибирск, ул Кирова, Дом 6, 83914561292, e-mail: ondlesosibirsk@24.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 11 » декабря 2023 г., учетный номер 24230061000208712587.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор МО город Лесосибирск Красноярского края по пожарному надзору) Тюкавкин Максим Александрович, e-mail: tykavkinma@24.mchs.gov.ru, телефон: +73914561292

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, г Лесосибирск, мкр 5-й, Дом 12а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ №10 "КОРАБЛИК" ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА", адрес юридического лица: 662547, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ЛЕСОСИБИРСК, 5-Й МКР, 12 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Групповые ячейки, расположенные в здании детского сада, не оборудованы двумя эвакуационными выходами, (пункт 4 статья 4, пункт 1 части 1 статьи 6 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Пункт 3.12 Строительные нормы и правила СНиП П-Л.3-71 "Детские ясли-сады. Нормы проектирования"; Пункт 5.2.12 Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 2(1). Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор МО город Лесосибирск Красноярского края по пожарному надзору) Тюкавкин Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0CB48BC1E5AB4C6E83DB15A4919549A8
Владелец: Тюкавкин Максим Александрович
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

подпись

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор МО город Лесосибирск Красноярского края по пожарному надзору) Тюкавкин Максим Александрович, e-mail: tykavkinma@24.mchs.gov.ru, телефон: +73914561292

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «11» декабря 2023 г. Соласова

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

