

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск
 662543 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, 6, тел. 8(39145)2-12-92

Предписание № 65

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №10 «Кораблик» города Лесосибирска»

г. Лесосибирск

18 августа 2021 г.
 10 часов 30 минут

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 05.08.2021 №61 в период с 10:00 часов до 10:30 часов 16 августа 2021, государственным инспектором МО г. Лесосибирск по пожарному надзору Гончаровым Максимом Анатольевичем, совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей №10 «Кораблик» города Лесосибирска» (далее МБДОУ «Детский сад № 10 «Кораблик») Соколовой Натальей Борисовной проведена внеплановая выездная проверка объектов защиты МБДОУ «Детский сад № 10 «Кораблик» ИНН 2454012970, ОГРН 1022401509338 по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, 5 микрорайон 12А.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1.	Групповые ячейки, расположенные в здании детского сада, не оборудованы двумя эвакуационными выходами.	Пункт 4 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или	01.09.2022

